

浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)の評価は「径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する」、「標準的な圧力損失時の比消費電力を入力する」、「設計風量時の比消費電力を入力する(ダクト相当長10m、20m、30m、40m、50m、60m)」のいずれかを用いる。

2026年10月追加分 大阪ガス株式会社

付表No. Y0005-20260818
比消費電力の入力において「入力しない(省エネルギー手法を採用する)」を選択する場合

型番	商品名	モーター種類 (DCモーターまたは、 ACモーター)	接続ダクト径	性能確認区分	認証マーク
161-R922	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	—
161-R161	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R261	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R361	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R632 161-R632V 161-R640V 161-R640	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R732 161-R732V 161-R740V 161-R740	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R832 161-R832V 161-R840V 161-R840	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R132 161-R140	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R232 161-R240	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R332 161-R340	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R631	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R731	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R831	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R131	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R231	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R331	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R160	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R260	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R360	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	
161-R921	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	φ100mm	—	

参考:エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力方法

換気設備の方式	
	・換気設備の方式の選択 ⇒【選択】ダクト式第二種換気設備、またはダクト式第三種換気設備
ダクト式換気設備を設置する場合	
	・比消費電力の入力 ⇒【選択】入力しない(省エネルギー手法を採用する) ・省エネルギー手法 ⇒【選択】径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する ・「径の太いダクトを使用」とは内径75mm以上のダクトのみを使用している場合を指す。 ・当該換気設備に直接接続されるものだけでなく、その先を含むダクト全体が ⁶ 内径75mm以上になっていること。
換気回数	
	・換気回数 ⇒【選択】0.5回/h ※現場設計・設定にあわせて選択下さい。

型番	商品名	モーター種類 (DCモーターまたは、 ACモーター)	接続ダクト径	消費電力	性能確認区分	認証マーク
161R131	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	—
161R231	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R331	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R631	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R731	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R831	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	

<<参考>>

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力方法

●換気設備の方式

換気設備の方式の選択

⇒【選択】ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備

●ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

⇒【選択】採用した省エネルギー手法を選択する

採用する省エネルギー手法

⇒【選択】径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

※「径の太いダクトを使用」とは内径75mm以上のダクトのみを使用している場合を指す。
※当該換気設備に直接接続されるものだけでなく、その先を含むダクト全体が
内径75mm以上になっていること。

●換気回数

⇒【選択】0.5回/h

※現場設計・設定にあわせて選択下さい。

【入力画面の例】

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver 2.0β3 [新築]

土 読み

土 保存

基準値 MJ/年

設計値 MJ/年

詳細

計算

出力

基本情報

外皮

暖房

冷房

換気

熱交換

給湯

太陽熱

照明

太陽光

コージェネ

換気設備の方式

換気設備の方式の選択

☐ダクト式第一種換気設備

☒ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備

☐壁付け式第一種換気設備

☐壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備

ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

☐特に省エネルギー対策をしていない

☒採用した省エネルギー手法を選択する

☐比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する

採用する省エネルギー手法

☐径の太いダクトを使用する

☒径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

換気回数

換気回数

☒0.5回/h

☐0.7回/h

☐0.0回/h

型番	商品名	モーター種類 (DCモーターまたは、 ACモーター)	接続ダクト径	消費電力	性能確認区分	認証マーク
161R160	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	—
161R260	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R360	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R730	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R830	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	
161R921	浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)	DCモーター	100mm	—	—	

<<参考>>

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力方法

●換気設備の方式

換気設備の方式の選択

⇒【選択】ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備

●ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

⇒【選択】採用した省エネルギー手法を選択する

採用する省エネルギー手法

⇒【選択】径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

※「径の太いダクトを使用」とは内径75mm以上のダクトのみを使用している場合を指す。
※当該換気設備に直接接続されるものだけでなく、その先を含むダクト全体が
内径75mm以上になっていること。

●換気回数

⇒【選択】0.5回/h

※現場設計・設定にあわせて選択下さい。

【入力画面の例】

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver 2.0β3 [新築]

土 読み

土 保存

基準値 MJ/年

設計値 MJ/年

詳細

計算

出力

基本情報

外皮

暖房

冷房

換気

熱交換

給湯

太陽熱

照明

太陽光

コージェネ

換気設備の方式

換気設備の方式の選択

☐ダクト式第一種換気設備

☒ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備

☐壁付け式第一種換気設備

☐壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備

ダクト式換気設備を設置する場合

省エネルギー対策の有無および種類

☐特に省エネルギー対策をしていない

☒採用した省エネルギー手法を選択する

☐比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する

採用する省エネルギー手法

☐径の太いダクトを使用する

☒径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する

換気回数

換気回数

☒0.5回/h

☐0.7回/h

☐0.0回/h